

Техническая информация

■ Детектор утечки

Для выявления утечек на газопроводах

Во избежание несчастных случаев, вызванных утечкой взрывоопасных газов, после работы на газопроводных линиях или линиях сжатого воздуха необходимо проверить герметичность системы. Сварные швы и винтовые соединения необходимо проверять особенно тщательно, так как риск утечки газа в этих местах особенно высок.

После распыления детектора утечки на проверяемые участки при наличии утечек в течение короткого времени образуется пена.

Применение

Детектор утечки **Lecksucher** распыляется с помощью ручного распылителя на те участки, которые необходимо проверить. При наличии утечек образуется легко видимая пена. Ручной распылитель можно наполнять из канистр. Продукт очень экономичен в потреблении. Не используются пропеллентные газы, такие как в аэрозольных баллонах.

Рекомендации по технике безопасности

Не допускайте попадания внутрь системы при тестировании кислородных установок.

Упаковка

Ручной распылитель 500 мл, пластмассовая канистра 5 л и бочка 200 л.

